



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окоцкий съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Краснобаковскому району Нижегородской области

606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

р.п. Красные Баки, ул.Свердлова, д. 47

(место составления акта)

«20» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 5

с 10 часов 00 минут «11» февраля 2021 года.

По адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, село Чапиха, улица Новая, дом 12 (здание дошкольной образовательной организации).

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Д.Е. № 5 от «05» февраля 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Березка» с. Чапиха (далее – МАДОУ детский сад «Березка» с. Чапиха)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 11 » февраля 2021 г.

с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 16 » февраля 2021 г.

с 08 часов 00 минут по 11 часов 30 минут « 20 » февраля 2021 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 (три) рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Краснобаковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель

юридического лица Копейкина Н.Г.

(фамилии, инициалы,



«05» февраля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР по Краснобаковскому району – главный Государственный инспектор

Краснобаковского района по пожарному надзору Листаров Дмитрий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Законный представитель юридического лица – заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детского сада «Березка» с. Чашиха Копейкина Нина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
<u>Здание детского сада по адресу:</u> (Краснобаковский район, село Чашиха, улица Новая, дом 12)			
1.	Наружные эвакуационные лестницы, предназначенные для эвакуации людей (детей) со второго этажа, не соответствуют требованиям. Ширина проступи ступеней менее 25 см.	ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.1.4, 4.4.3, 5.2.1. СП 1.13130.2020; (ранее действующее требование п.6.30 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений")	МАДОУ детский сад «Березка» с. Чашиха, заведующий учреждением - Копейкина Нина Геннадьевна
2.	Для отделки путей эвакуации (пол) общего коридора 1-го этажа применены горючие материалы (линолеум). Документы, подтверждающие показатели пожарной опасности не представлены.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, 134, табл.28, Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ; СП 1.131 30 2009 п. 4.3.9, п.5.2.2. пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима (далее – ППР 2020), (ранее действующее требование: СНиП 21-01-97* п. 6.25*, п. 4.1)	МАДОУ детский сад «Березка» с. Чашиха

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
Здание детского сада по адресу: (Краснобаковский район, село Чащиха, улица Новая, дом 12)			
3.	Помещения дошкольного образовательного учреждения на первом этаже не выделены в самостоятельный пожарный отсек, т.е. не отделены противопожарной преградой 2-го типа от помещений фельдшерско-акушерского пункта.	ч.4.ст. 4. статьи 6, 58, 59, 87 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; пункт 5.2.2. Свода правил СП 4.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", (ранее действующее требование: п.7.4. СНиП 21-01-97*)	МАДОУ детский сад «Березка» с.Чащиха
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
Здание детского сада по адресу: (Краснобаковский район, село Чащиха, улица Новая, дом 12)			
4.	Не производится очистка от снега территории детского сада, тем самым отсутствует проезд (подъезд) к зданию шириной не менее 3,5 метров и расстоянием от внутреннего края подъезда до наружных стен здания 5-8 метров.	ч.4.ст. 4, статьи 6, п.1 ч.1 ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; пункты 8.6., 8.8. Свода правил СП 4.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", пункт 71 ППР 2020, (ранее действующее требование: примечание* к пункту 2.9* СНиП 2.07.01-89*)	МАДОУ детский сад «Березка» с.Чащиха, заведующий учреждением - Копейкина Нина Геннадьевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: (заполняется при проведении выездной проверки): выявлено

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): не выявлено

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений № 5 / 1 / 5 от 20.02.2021 г.;
2. Проверочный лист по форме, установленной приложением 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 года № 261.
3. Протоколы об административном правонарушении в области пожарной безопасности.
4. Акт практической отработки эвакуации людей из здания.
5. Бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками объекта.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору Листаров Дмитрий Евгеньевич
« 20 » февраля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица – заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детского сада «Березка» с.Чащиha Копейкина Нина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » февраля 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (полномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477792

Владелец Долина Татьяна Юрьевна

Действителен с 21.11.2023 по 20.11.2024